

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej w 2018r.

Wskaźniki	Typ przerwy	z uwzględnieniem przerw katastrofalnych	bez uwzględnienia przerw katastrofalnych
SAIDI [min/odb/rok]	Planowana	60,2272	60,2272
	Nieplanowana	15	15
SAIFI [ilość przerw/odb/rok]	Planowana	0,09090	0,09090
	Nieplanowana	0,7727	0,7727
MAIFI [ilość przerw]		0,13636	
Ogólna liczba odbiorców (PPE) stan na 31-12-2018r.		22	

SAIDI – wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej

SAIFI – wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich

W ciągu 2018 roku w obszarze sieci dystrybucyjnej OSDn nie odnotowano przerw katastrofalnych w dostarczaniu energii elektrycznej do Odbiorców.

PROKURENT
Wojciech Kordel